

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°...01-02-2026

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Saint-Louis
le 27-02-2026 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 3600 3585
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000 imp/kWh
- Rapport TC : 150/5A / Rapport TP : 1/1 V
- Classe : 0.5S Année : 2021
- Calibre : 3x37.7/400V-230/400V-1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 361363 kWh k2 34676 kWh (k1+k2) 653040 kWh Pmax 33.8 kW

Installé et utilisé par Mr RESIDENCE HOTEL DIAMAREK.

à l'adresse Hydroparc - Saint-Louis -

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	☐
Fils inexistants	☐

A2 - Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	121238 - 191223 - 212882
Plombs falsifiés	☐
Autres plombs	☐

A3 - Capots

dévisé	☐
ouvert	☐
cassé	☐
percé	☐

A4 - Ecran LCD

cassé	☐
eteint	☐

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	☐
Bouclage des TC	☐
Isolation des TP	☐

CONSTATS INTERNES :

B1 - Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	☐
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

TC Gaullès

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après

ENERGIE EXPRESS

Abdoulaye DIAL

SENELEC

Moussa

CLIENT



Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 27-02-2026 à Saint-Louis :

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 36003585 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Hotel DIAMAREK.
- Raison Social :
- Adresse : Hydrapase - Saint-Louis
- Type de compteur : HXF300
- Compte de contrat : 220037010

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 01-02-2026 du 27-02-2026

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

☐ CONFORME


☒ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

Abdoulaye DIOP


SENELEC


1106338

LE CLIENT



