

Description des travaux de vérification des compteursPV FICHE CONSTAT N° 20/3

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 23/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35004656
- Marque : Clou
- Type : CL730S22
- Constante d'impulsion :
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre: 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 6347 kWh k2 1117 kWh (k1+k2) 7464 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr ONAS

à l'adresse Station de Tamponge) Ouest Foire, Zoff

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévisé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Le numéro de Série ne correspondent pas à
Celui indiqué.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS**SENELEC**

7275
8est

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35004656..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ONAS
- Raison Social : Station de pompage, auest Fouti, Yoff
- Adresse : CL730522
- Type de compteur : 22002713902
- Compte de contrat : 22002713902

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 22013 du 23/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275
Sent

LE CLIENT

