

Description des travaux de vérification des compteursPV FICHE CONSTAT N° 29/2

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 25/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35 001 593
- Marque : Clou
- Type : CL730S2
- Constante d'impulsion : 1000 imp/Kwh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre : 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 209145 kwh, k2 1286 kwh, (k1+k2) 92932 kwh, Pmax

Installé et utilisé par Mr Regulation Audiovisuel
à l'adresse Rue Mohamed 5 x J. Ferry, Immeuble TAMARO

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS**SENELEC**

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

**CLIENT**

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 25/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35 001 593 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Regulation Audiovisuel
- Raison Social :
- Adresse : Rue Mohamed 5 x J-Ferry Immeuble TAMARO
- Type de compteur : CL 730 522
- Compte de contrat : 22 002 990 956

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 22/2 du 25/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

7275
Sent

