

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°.....25042403

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 26/04/2026, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30100745
- Marque : KAIKA
- Type : AM206D
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 1.000/1(A) /Rapport TP : 1/1(V)
- Classe : 0.5S Année : 2016
- Calibre: 3x230/400V - 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k11805066 kWh, k2270661 kWh, (k1+k2) 2075727 kWh, Pmax 18kW

Installé et utilisé par Mr ISRA SIEGE

à l'adresse Hann laboratoire élevage 2057 Dakar

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> |
| Fils inexistant | <input type="checkbox"/> |

A2 – Scellés du boitier

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Nr. scellés du boitier | <input type="checkbox"/> |
| Plombs falsifiés | <input type="checkbox"/> |
| Autres plombs | <input type="checkbox"/> |

229408 C/C 212657

A3 - Capots

- | | |
|---------|--------------------------|
| dévissé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert | <input type="checkbox"/> |
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| percé | <input type="checkbox"/> |

A4 – Ecran LCD

- | | |
|--------|--------------------------|
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

A5 - Raccordements

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP | <input type="checkbox"/> |

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

écran peu lisible

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 26/04/2025 à 18^h 24 mn.L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
30100745..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ISRA SIEGE
- Raison Social :
- Adresse : Hann Laboratoire Blevage 2057 Dakar
- Type de compteur : Triphasé GP KAIFAT AM 206D
- Compte de contrat : 22000772579

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 250424.D3 du 26/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELECLE CLIENT