

PV de vérification de compteur

PV de vérification de compteur du 25-03-2025

PHOTO DU COMPTEUR



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la ville	Numéro de compteur
PLATEAU	36000131
Marque	Type
Dayzen	COMPTEUR TRIPHASE GP
Constante d'impulsion	Calibre A
1000 IMP/KwH	1 (60) A

INDEXES

Indexe K1	Indexe K2
123456	123456
Indexe K1+K2	Indexe Pmax
1234	1234 Kw
Indexe Hr	
0,23	

INFORMATIONS DU CLIENT

Prénom et Nom du client ou Raison Sociale

AMB.DE FRANCE

Adresse du client

RESIDENCE CAP MANUEL DAKAR

CONSTATS EXTERNES

A1 – Plombs

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nbr. scellés du boitier	2
Plombs falsifiés	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 – Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input checked="" type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
éteint	<input checked="" type="checkbox"/>

A5 – Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulée	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

MESURES

Mesure E1

1.50

Mesure E2

0.10

Mesure E3

1.00

Moyenne des mesures

0.87

COMMENTAIRE

Je suis un commentaire

PROCÈS VERBAL DE VÉRIFICATION DE COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Le 25-03-2025 à PLATEAU

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°36000131 appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

Prénoms et Noms ou Raison Sociale : AMB.DE FRANCE

Adresse : RESIDENCE CAP MANUEL DAKAR

Type de compteur : COMPTEUR TRIPHASE GP

Compte de contrat : 22000634563

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat) N° #UK-202503-O7 du 25-03-2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :




CONFORME



NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

LE CLIENT



ENERGIE EXPRESS

SENELEC

PV non signé par la
SENELEC

