

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 215

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 24/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35014833
- Marque : CLOU
- Type : CL730S22
- Constante d'impulsion : 1000 imp/Kwh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre : 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 81,940 Kwh k2 17,311 Kwh (k1+k2) 102,251 Kwh Pmax

Installé et utilisé par Mr station service SHELL SENEG
à l'adresse Avenue FAISHER BEX Lamine GUEYE

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES :

La sortie de la phase 2 est grillée.
Compteur à changer.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

7275
S. Senelec

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 21/04/2025 à Dakar

L'entreprise **ENERGIE EXPRESS SARL** a procédé à la vérification du compteurs N° 35.014.833 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Station Service SHELL SENEG
- Raison Social : Avenue FAIDHERBE à lamine GIEYE
- Adresse : CL 730 522
- Type de compteur : 22 000 000 225
- Compte de contrat : 22 000 000 225

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 2115 du 21/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275
Seaf

LE CLIENT

