

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25042402

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DAKAR

le ... 24/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36004436
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/kWh
- Rapport TC : 1.000/5(A) /Rapport TP : 1/1(V)
- Classe : 0.5 S Année : 2021
- Calibre: 2A (77/100) 230/400V 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 594.616 kWh... k2 56.977 kWh (k1+k2) 679.394 kWh... Pmax 71.2kW

Installé et utilisé par Mr ... Société Nationale de eau

à l'adresse ... Route du front de mer ... Hann

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>	246418 c/c 812699
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>	
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/>	246483: KAZ

A3 - Capots

dévisé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
éteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



CLIENT

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 24/10/2025 à 16h45

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 360024636..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Société Nationale des eaux
- Raison Social :
- Adresse : Route du front de terre - Hann
- Type de compteur : Triphasé GP HXP300
- Compte de contrat : 28000871306

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 28002402 du 24/10/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME**
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT